

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 11»
г.Рубцовска Алтайского края**

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, 179,
тел.: 38557-29904, e-mail: c_alexandr@mail.ru

Приложение 4



Утверждаю

И.о. директора МБОУ «Гимназия № 11»

Л.С. Шуткова

02.09.2022 г.

График проветривания кабинета

1 смена		
До начала уроков	7.45 - 7.55	сквозное проветривание
После 1 урока	8.40 - 8.50	проветривание
После 2 урока	9.30 - 9.45	проветривание
После 3 урока	10.25 - 10.40	проветривание
После 4 урока	11.20 - 11.30	проветривание
После 5 урока	12.10 - 12.20	проветривание
После 6 урока	13.00 - 13.10	проветривание
После 7 урока	13.50 - 14.00	сквозное проветривание
2 смена		
После 1 урока	14.40 - 14.50	проветривание
После 2 урока	15.30 - 15.45	проветривание
После 3 урока	16.25 - 16.40	проветривание
После 4 урока	17.20 - 17.30	проветривание
После 5 урока	18.10 - 18.20	сквозное проветривание

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены и между
От +10 до +6	4-10	25-35
От +5 до 0	3-7	20-30
От 0 до -5	2-5	15-25
От -5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,5	5-10